



CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Hortolândia, 18 de outubro de 2022

Processo CMH nº 06/2022

Pregão Presencial nº 10/2022

AVISO

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 03

Em razão do pedido de esclarecimentos 03 realizado pela Empresa OUIROLUX COMERCIAL LTDA referente ao **Edital de Pregão Presencial 10/2022-RETIFICADO** para “Contratação de empresa especializada para a Execução do Projeto do Sistema Fotovoltaico para geração de energia elétrica, Potência do sistema 160 kWp, do Poder Legislativo de Hortolândia, conforme consta deste Termo de Referência e Memorial Descritivo – Anexo I, deste Edital.”

Segue a informação, após consulta a Engenheiro Projetista, com relação ao solicitado:

Deve prevalecer as especificações dos inversores conforme consta nas plantas do projeto, Anexo I-C (código da Weg e diagrama de blocos) ou seja, dois inversores de 60 Kw e respectiva potência do auto transformador de 150 Kw, desconsiderando-se o escrito “100 Kw” após o código da Weg na planilha (Lista de Materiais - Anexo I-B).

Sem mais.

Marcia Terezinha Voievoda Barone

Pregoeira