



CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Processo CMH nº 43/2023
Pregão Presencial nº 07/2023

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Recebemos a solicitação para esclarecimentos referente ao Edital de Pregão Presencial nº 07/2023 para "Aquisição de reservatório metálico de água potável de 30 mil Litros, montado e instalado na Câmara Municipal de Hortolândia, incluindo transporte, mão de obra e, ainda, todo e qualquer material necessário para a pronta execução e utilização do objeto, inclusive fornecimento "As Built" de Instalação com ART do Engenheiro Responsável, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital.

O reservatório e a montagem deverão estar em conformidade com a AWWA D100-05 ou AWWA D103-97, revestimento conforme AWWA D102-06 ou AWWA D103-97 de água potável.

Sobre o Edital que tem como objeto a "Aquisição de reservatório metálico de água potável de 30 mil Litros", temos dúvidas com relação a base abaixo mencionada.

A base para a instalação da caixa d'água está pronta? Se sim, existe projeto?

Há uma caixa d'água instalada no local?

Há acesso para maquinário pesado em volta do local para a instalação?

Existe algum projeto da caixa d'água, ou algum que possa ser usado como referência?

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Pregão Presencial 07/2023.

Seguem as informações, dadas pelo departamento requisitante, para esclarecimento do solicitado:

A base para a instalação da caixa d'água está pronta?

NÃO

Se sim, existe projeto?

NÃO

Há uma caixa d'água instalada no local?

SIM - 20MIL LITROS

Há acesso para maquinário pesado em volta do local para a instalação?

SIM

Existe algum projeto da caixa d'água, ou algum que possa ser usado como referência?

NÃO

Observação quanto ao solicitado no TR. " Aquisição de reservatório metálico de água potável de 30 mil Litros, montado e instalado na Câmara Municipal de



CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Hortolândia, incluindo transporte, mão de obra e, ainda, todo e qualquer material necessário para a pronta execução e utilização do objeto, inclusive fornecimento "As Built" de Instalação com ART do Engenheiro Responsável. O reservatório e a montagem deverão estar em conformidade com a AWWA D100-05 ou AWWA D103-97, revestimento conforme AWWA D102-06 ou AWWA D103-97 de água potável."

Item **4.1.** O fornecimento, montagem e instalação do reservatório, deverá ser realizada em local apropriado a ser indicado pela Câmara Municipal, mediante agendamento de visita técnica com o servidor da Divisão de Suporte Administrativo (19) 3897-9900 ramal 316.

Item **8.1.** A visita técnica tem como objetivo verificar as condições locais, avaliar a quantidade e a natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução do objeto da licitação, permitindo aos interessados colher as informações e subsídios que julgarem necessários para a elaboração da sua proposta, de acordo com o que o próprio interessado julgar conveniente, não cabendo à Contratante nenhuma responsabilidade em função de insuficiência dos dados levantados por ocasião da visita técnica.

Deverá ser fornecido "As Built" de Instalação com ART do Engenheiro Responsável.

Att Equipe de pregão

Maria Helena P. Souto
Pregoeira