



CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

**Processo CMH nº 61/2023
Pregão Presencial nº 10/2023**

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Recebemos a solicitação para esclarecimentos referente ao Edital do Pregão Presencial nº 010/2023 para "Aquisição de equipamentos de informática, para Gabinetes de Vereadores e Departamentos da Câmara Municipal de Hortolândia, em processo de padronização e uniformização dos equipamentos já existentes, conforme especificações, condições e exigências estabelecidas do Termo de Referência - Anexo I do Edital.

referente ao descritivo técnico presente no edital do pregão presencial 10/2023. Onde está descrito da seguinte forma no item 2 - 32 unidades baterias - "Baterias de reposição para no-break KEOR BR de 6kVA, Legrand". Entrei em contato com o fornecedor, e precisamos saber a amperagem.

Resposta ao Pedido de Esclarecimentos

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimentos ao Edital de Pregão Presencial nº 10/2023. Respostas fornecidas pelo setor competente Divisão de Tecnologia da Informação.

Conforme manual constante no site do fabricante a mesma, informa que a amperagem é 07 Ah.

**Att, Pregoeira.
Roseli Curcio**