



# CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Processo CMH nº 74/2023  
Pregão Presencial nº 14/2023

## PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Recebemos a solicitação para esclarecimentos referente ao Edital do Pregão Presencial nº 14/2023 para "Aquisição de Aparelhos do Sistema de Ar Condicionado para o Auditório Edgar de Oliveira Poder Legislativo Municipal, conforme condições, quantidade e especificações técnicas contidas no Termo de Referência, Anexo I .

Pergunta 01:

No **projeto** pede Splitão fixo de 50 TR, e na **planilha** pede Splitão Inverter. Qual devemos considerar?

Pergunta 02:

No **projeto** de quadro elétrico pede Inversor de frequência para os Splitões, e na **planilha** pede Soft Starter. Qual devemos considerar?

## Resposta ao Pedido de Esclarecimentos

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimentos ao Edital de Pregão Presencial nº 14/2023. Respostas fornecidas pelo setor competente pela elaboração do Termo de Referência, auxiliado pelo Engenheiro Felipe Ferrari Fakri.

Pergunta 01:

No projeto pede Splitão fixo de 50 TR, e na planilha pede Splitão Inverter. Qual devemos considerar?

R: Considerar o especificado em projeto, caso haja alteração no sistema a empresa executora deverá apresentar o projeto as-built da instalação.

Pergunta 02:

No projeto de quadro elétrico pede Inversor de frequência para os Splitões, e na planilha pede Soft Starter. Qual devemos considerar?

R: Considerar o especificado em projeto, caso haja alteração no sistema a empresa executora deverá apresentar o projeto as-built da instalação.

Att,  
Pregoeira.  
Roseli Curcio