



CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Hortolândia, 18 de dezembro de 2023

Processo CMH nº 74/2023
Pregão Presencial nº 14/2023

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Recebemos a solicitação, através do e-mail: licitacao@hortolandia.sp.leg.br, para esclarecimentos referente ao Edital de Pregão nº 14/2023, para “Aquisição dos Aparelhos do Sistema de Ar-condicionado para o Auditório Edgard de Oliveira do Poder Legislativo Municipal, conforme condições, quantidades e especificações técnicas contidas no Termo de Referência, Anexo I”, nos termos que seguem:

Boa Tarde

Temos algumas dúvidas relacionadas ao certame qual gostaríamos de esclarecimento:

1 – Na planilha do edital memorial solicita 02 pçs UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR, 600.000 BTU (50TR) e também 04 pçs AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR, pergunto: essas 04 unidades ar condicionado frio spitão inverter solicitadas seriam as condensadoras para as unidades de tratamento de ar de 50tr? Caso positivo, não se fabrica de 30 tr e como temos 50 tr de evaporador seria então 04 unidades condensadoras de 25tr cada?

2- Consta na planilha do lote 01 item 3.8 AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H e no lote 02 item 4.31 AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H, pergunto: deverá ser fornecido nos dois lotes os equipamentos informados?

Processo CMH nº 74/2023
Pregão Presencial nº 14/2023

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação do Pregão Presencial nº 14/2023, que tem como objeto a “Aquisição dos Aparelhos do Sistema de Ar-condicionado para o Auditório Edgard de Oliveira do Poder Legislativo Municipal, conforme condições, quantidades e especificações técnicas contidas no Termo de Referência, Anexo I”, nos termos que seguem:

Conforme informações do nosso departamento requisitante, esclarecemos:

P01 -Na planilha do edital memorial solicita 02 pçs UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR, 600.000 BTU (50TR) e também 04 pçs AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR, pergunto: essas 04 unidades ar condicionado frio spitão inverter solicitadas seriam as condensadoras para as unidades de tratamento de ar de 50tr? Caso positivo, não se fabrica de 30 tr e como temos 50 tr de evaporador seria então 04 unidades condensadoras de 25tr cada?



CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

R: As 4 unidades ar condicionado são para atender a unidade de tratamento. Seguir o projeto executivo caso tenha alteração de projeto no decorrer da obra, a empresa deverá executar as built das instalações.

P02- Consta na planilha do lote 01 item 3.8 AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H e no lote 02 item 4.31 AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H, pergunto: deverá ser fornecido nos dois lotes os equipamentos informados?

R: Deverá ser fornecido no lote 01 (equipamentos). Modelo Proposta Anexo IV. **Desconsiderar** item 4.31 do Lote 2.

Lembramos, ainda, que as licitantes poderão realizar visita técnica, conforme item 04 do Edital Pregão nº 14/2023, através do agendamento pelos telefones (19) 3897-9900 ramal 275/316 ou (19) 3897-9935.

Maria Helena Pedroso Souto

Pregoeira