



# CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Hortolândia, 09 de maio de 2024

Processo CMH nº 02/2024  
Pregão Eletrônico nº 02/2024

## PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Recebemos a solicitação, através do e-mail: [licitacao@hortolandia.sp.leg.br](mailto:licitacao@hortolandia.sp.leg.br), para esclarecimentos referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº 02/2024, para ***“Aquisição e Instalação dos Aparelhos do Sistema de Ar Condicionado para o Auditório Edgard de Oliveira do Poder Legislativo Municipal, incluindo os serviços de instalação do suporte dos equipamentos de ar-condicionado, conforme condições, quantidades e especificações técnicas contidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital”***, nos termos que seguem:

Bom dia, prezados.

**Estou com algumas duvidas sobre o pregão supracitado.**

**1 - Serão 4 splitoes de 25 tr. Mas nas especificações do projeto aparece um de 50tr tambem.**

**2 - Na planilha de equipamentos pede 3 split de 12.000 btu/h, mas no projeto esta diferente.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SPLITÃO	
TAG	UE-1/UC-1
FABRICANTE REF.	CARRIER
CAPACIDADE EVAPORADORA	600.000BTU
CAPACIDADE CONDENSADORA	300.000BTU (2X)
MODELO EVAPORADORA	40MXA50
MODELO CONDENSADORA	38EXD25
DIMENSÕES EVAP. 600.000BTU (LxAxP)	2760x1397x3090mm
DIMENSÕES COND. 300.000BTU (LxAxP)	862x1511x992mm
VAZÃO DE AR (MIN-MÁX)	28.350m <sup>3</sup> /h - 34.000m <sup>3</sup> /h
PRESSÃO EST. DISPONVEL	75mmca
TENSÃO	3F/60Hz/220V
POTÊNCIA EVAPORADORA	15CV
POTÊNCIA CONDENSADORA	34.836W
PESO EVAPORADORA	700kg
PESO CONDENSADORA	295kg
GÁS REFRIGERANTE	R-410
LINHA LÍQUIDO/SUCÇÃO	5/8" / 1 3/8"
FILTROS (ABNT)	G4+M5



# CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SPLIT	
TAG	UE-2
TIPO	SPLIT INVERTER
FABRICANTE	MIDEA
CAPACIDADE	24.000BTU
MODELO	CASSETE 4 VIAS
DIMENSÕES EVAP.(LxAxP)	950x230x950mm
DIMENSÕES COND.(LxAxP)	890x673x342mm
VAZÃO DE AR	1.200m <sup>3</sup> /h
CORRENTE	9,68A
POTÊNCIA	2.130W
TENSÃO	220V/1F/60Hz
PESO EVAPORADORA	28,2Kg
PESO CONDESADORA	38,6Kg
TUB. LÍQUIDA	ø 1/4"
TUB. SUÇÃO	ø 5/8"

  

UE-2	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT, CASSETE 4 VIAS, 24MB	02
UC-4	UNIDADE CONDESADORA SPLIT, 24.000BTU	02

Processo CMH nº 02/2024  
Pregão Eletrônico nº 02/2024

## RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 02/2024, que tem como objeto a ***“Aquisição e Instalação dos Aparelhos do Sistema de Ar Condicionado para o Auditório Edgard de Oliveira do Poder Legislativo Municipal, incluindo os serviços de instalação do suporte dos equipamentos de ar-condicionado, conforme condições, quantidades e especificações técnicas contidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital”***, nos termos que seguem:

Conforme informações do nosso departamento requisitante, esclarecemos:

**1) Serão 4 splitoes de 25 tr. Mas nas especificações do projeto aparece um de 50tr também.**



# CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

## **Resposta:**

Certo, conforme, demonstrado abaixo, e como consta no Termo de Referência, esta Casa necessita de 04 (quatro) splitões de 25Tr (AR CONDICIONADO TIPO SPLITÃO 300.000 BTU (25 TR) - Item 1.3, e 02 (duas) unidades DE TRATAMENTO DE AR, 600.000 BTU (50TR), e os demais itens relacionados.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND.	QUANT.
<b>1</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>				
1.1	COMP 1	UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR, 600.000 BTU (50TR)		UN	2,00
1.2	Q.04.000.031 042	UNIDADE EVAPORADORA, PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, CAPACIDADE DE 36.000 BTU (3 TR)	CDHU	UN	8,00
1.3	00039580	AR CONDICIONADO TIPO SPLITÃO 300.000 BTU (25 TR)	SINAPI	UN	4,00
1.4	Q.04.000.031 004	UNIDADE CONDENSADORA, PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE 16 TR	CDHU	UN	1,00
1.5	Q.04.000.031 003	UNIDADE CONDENSADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO,	CDHU	UN	1,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

		CAPACIDADE DE 14 TR			
1.6	Q.01.000.031 441	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE, CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, COM CONTROLE REMOTO, REF. SAMSUNG, CARRIER, LG, CONSUL OU EQUIVALENTE	CDHU	CJ	3,00

**2) Na planilha de equipamentos pede 3 split de 12.000 btu/h, mas no projeto esta diferente.**

**Resposta:**

Para um melhor esclarecimento, informo que, existem 02 Projetos para o Auditório e aqui temos que observar dentro dos Projetos, a parte do Auditório.

O Projeto do RMN Consultoria e Projetos HVAC, contempla não apenas o Auditório Edgard de Oliveira, e sim toda a parte da recepção, sala de reunião, camarim entre outros que já foram licitados e instalados a partir do Pregão Presencial nº 17/2022.

Outro Projeto a ser analisado é o da FFF Projetos Arquitetura e Engenharia Ltda., que contempla alterações de layout do Auditório Edgard de Oliveira e é neste projeto que se contempla 03 (três) AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE, CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, COM CONTROLE REMOTO, REF. SAMSUNG, CARRIER, LG, CONSUL OU EQUIVALENTE.

Lembramos, ainda, que as licitantes poderão realizar visita técnica, conforme item 7.6 do Edital Pregão Eletrônico nº 02/2024, através do agendamento pelo telefone (19) 3112.3318 Anderson Campoi.

Vivian Cristina Fabiani  
Agente de Contratação